




Landkreis München
Gde. Aying
OT. Aying
Stand: 31.08.2008

AWO Seniorenzentrum Aying

Anfahrts- und Aufstellungsplan



Soziale Zukunft GmbH
Seniorenzentrum Aying
Schieferweg 29
85653 Aying
Tel. (08095) 87 56 -0
Fax (08095) 87 56 -20
sz.aying@awo-obb.de



Bereitstellungsräume (BR)

BR 01 „Kies-Rondell“ Am Bahnhof / Saglerweg	Kies, nicht geräumt, groß genug für RD-Einsatzstufe 2
BR 02 „Parkplatz Edeka“ Michael-Kometer-Ring	Ausweichraum, falls BR 01 nicht nutzbar
BR 03 „Festzeltplatz“ Münchner Straße 21	alle Feuerwehren außer Aying + Helfendorf, Kies
BR 04 „Parkplatz Neue Brauerei“ Münchner Str. 21	Ausweichraum, falls BR 03 nicht nutzbar

Anfahrtshinweise

Ersteintreffende Feuerwehren (standardmäßig FF Aying und FF Helfendorf):
Anfahrt aus Richtung West-Ost von „Am Bahnhof“ über „Schieferweg“

Weitere Feuerwehren: Anfahrt des Bereitstellungsraumes, standardmäßig BR 03

Notarzt/Rettungsdienst: standardmäßig direkt ans Objekt, bei Bedarf BR 01

Hubschrauber: zwischen Seniorenzentrum und Münchner Straße an der Franz-Inselkammer-Straße

Einbahnregelung Schieferweg:

Westlich der „Franz-Inselkammer-Straße“: West-Ost-Richtung

Östlich der „Franz-Inselkammer-Straße“: Ost-West-Richtung



AWO Seniorenzentrum Aying

Alarmplan

Alarmierende Feuerwehren mit Fahrzeugen

FF Aying	LF 16/12, GW, MZF
FF Helfendorf	LF 16/12 Cafs, TLF 16/25, MZF, FRP, (+WBK)
FF Hofolding	KdoW, LF 16/12, TLF 16/25, MZF, VSA, Öl-Anhänger
FF Egmatting	LF 8, TLF 16/24 TR, MZF
FF Höhenkirchen	LF 16/12 Cafs, LF 8, GW, MZF, Anhänger, (+WBK)
FF Siegertsbrunn	LF8/6, TLF 16/25 Foam Master, DLK 23/12, MZF, (+WBK)
FF Oberpframmern	LF 20/16, LF 16/12, MZF
FF Unterlaus	TSF-W
FF Brunthal	LF16/12 CAFS, LF8, TLF 16/25, MZF, VSA, Gefahrgut-Anhänger
FF Feldkirchen-Westerham	LF8/6, LF 8, TLF 16/25, MZF, MTW, FRP, Öl-Wehr-Anhänger,
FF Glonn	LF16/12, LF8/8, DLK 23/12, MZF, Feuerwehrboot, Heuwehrgerät, Allzweckanhänger, Öl-Wehr
FF Sauerlach	LF 16/12, TLF 16/25, RW 2, MZF,
FF Hohenbrunn	KdoW, LF 16/12, TLF 16/25, LF 8, RW1 , MZF, (+WBK)
FF Ottobrunn (3. DLK)	KdoW, LF 16/12, HLF 20/16 Foam Master, TLF 16/25, TLF 24/50, 2x MZF, DLK 23/12, 2x WLF mit: AB-Tank, AB-Schlauch, AB-Mulde, AB-Rüstholz, AB-THLschwer/Öl, Versorgungs-Lkw, 2x FRP, VSA, Gabelstapler, Notstromaggregat 40kVA, (+WBK)
FF Holzkirchen (4. DLK)	KdoW, ELW 1, TLF 16/25, TLF 24/50, LF 16-TS, DLK 23-12, RW 2, Lichtfahrzeug, Versorgungs-Lkw, MTW, VSA, Pulver-Löschanhänger 250 kg, Schlauchanhänger 300 m B-Schlauch
WF EADS (5. DLK)	3x KdoW, HLF16/12, TLF 24/50 TR, DLK 32/12, KlaF, RTW, FRP
FF Taufkirchen (6. DLK)	2x KdoW, LF 16/12, HLF 20/16 Cafs, TLF 16/25 Foam Master, DLK 23/12, RW 2, KlaF, Versorgungs-Lkw, Versorgungs-Pkw, WLF, AB-Ladeboden, AB-Elektro, AB-Küche, AB-Mulde, AB-Sonderlöschmittel, MZF, MTW, VSA, Feuerwehrboot Kehrmaschine, Stapler

Ansprechpartner BOS/Versorgungsunternehmen Festnetz:

Polizei Ottobrunn (PI 28)	(089) 6 29 80 0
ESB Gaswache	(08092) 82 45 0 (01801) 56 57 58
ESB Wasserwerk	(08092) 82 45 0
EON Bayern	(089) 6 14 13 0 (0180) 41 92 09 1
Gemeinde Aying	(08095) 90 95 0
Betreuung BMZ	Fa. SAB - Häfner (0365) 26 32 8 (0172) 36 09 01 6

Ansprechpartner Seniorenzentrum

		Festnetz:	Handy:
Büro	Frau Von der Mühl	(08095) 87 56 0	
Leitung	Petra Werle	(08095) 87 56 14	(0162) 26 70 19 9
Pflegedienstleitung	Ivanka Jokić	(08095) 87 56 12	(0174) 31 60 31 8
Hausmeister	Herr Fritsche	(08095) 87 56 31	(0163) 45 09 88 6

Ansprechpartner Gemeinde Aying, privat

		Festnetz:	Handy:
1. Bürgermeister	Hans Eichler	(08095) 16 99	(0172) 86 83 23 7
2. Bürgermeister	Josef Bachmair	(08095) 14 41	
Geschäftsleiter	Klaus Friedrich	(08104) 92 45	(0173) 99 43 60 1
Wasserwart	Günther Schön	(08063) 89 80	(0179) 49 64 12 0
Bauhofleitung	Karl Ortner		(0172) 86 56 46 7
Gemeindearbeiter	Andreas Bachmair	(08095) 17 39	(0177) 64 13 29 7



Landkreis München
Gde. Aying
OT. Aying
Stand: 07.03.2007

AWO Seniorenzentrum Aying

Löschmittel- und Hydrantenplan



Nahegelegene Hydranten

Lage, Über-/Unterflur (O/U), Leitungsdurchmesser, Entfernung vom Haupteingang in B-Längen, Infos

① Schieferweg 29	O, 150	1 B	
② Schieferweg / Franz-Inselkammer-Str.	O, 100	4 B	
③ Schieferweg / Am Bahnhof	O, 100	7 B	Achtung: eng am nördl. Straßenrand verlegen
④ Saglerweg	O, 100	6 B	Übern Zaun, Saglerweg → West, an Stempen
⑤ Bahnhofstraße	O, 100	6 B	Am Süd-West-Eck des Fußballplatzes

Allgemeine Hinweise: Ringleitungsnetz mit kurzen Stichleitungen, Nähe zum Hauptstrang, leistungsfähig



Landkreis München
Gde. Aying
OT. Aying
Stand: 07.03.2007

AWO Seniorenzentrum Aying

Objektinformation / Gefahren

<p>Zu alarmierende Feuerwehren (nach Alarmstufe)</p>		<p>Besondere Gefahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheitstrakt im EG Nord-West-Flügel: Gang abgeschlossen durch Sperrtüren für orientierungslose Bewohner (rein ja, raus nur mit Schlüssel), roter Notknopf drinnen an der Wand öffnet Türen auf Dauer (!) • Heizungsanlagen: Erdgas/Gasbrennwertkessel Absperrventil Gas im KG, Hausanschlussraum • Elektroversorgung: Elt-Einspeisung im KG, Elt-Raum Batterieraum im UG, Elt-Raum • Aufzüge: 1 Bettenaufzug vom KG bis OG • Zwischen EG und OG in den Gängen große Öffnungen (Verrauchung!) • Tiefgarage mit 17 Stellplätzen 	
<p>Feuerwehren:</p>	<p>Fahrzeuge/Geräte</p>		
<p>Aying (1-7) Helfendorf (2, 3, 5, 6, 7) Hofolding (3, 5, 6) Höhenkirchen (3, 6) Siegertsbrunn (3, 6, 7) Hohenbrunn (7) Ottobrunn (7) ABC-Zug (3, 7) ELW (3, 6, 7)</p>	<p>siehe Seite 2</p>		
<p>Anfahrt (siehe auch Seite 1):</p> <ul style="list-style-type: none"> • FF Aying und FF Helfendorf von „Am Bahnhof“ in West-Ost-Richtung über „Schieferweg“ • Weitere Feuerwehren standardmäßig zum Bereitstellungsraum BR 03 (siehe Seite 1) <p>Bereitstellungsraum (BR), siehe Plan Seite 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Feuerwehr standardmäßig BR 03 „Festplatz“ Münchner Straße 21 • Für Rettungsdienst bei Bedarf BR 01 „Kies-Rondell“ Am Bahnhof/Saglerweg 		<p>Löschmittelhinweise/Wasserversorgung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schieferweg 29, Überflur, DN 150 • Schieferweg/Franz-Inselkammer-Straße, Überflur, DN 100 • Schieferweg/Am Bahnhof, Überflur, DN 100 • Saglerweg, Überflur, DN 100 • Bahnhofstraße, Überflur, DN 100 	
<p>Zugänglichkeit/Fw-Schlüsselkasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehrschlüsselkasten am Hauptzugang, Schieferweg 29, links vom Eingang 		<p>Sonstiges:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personal: 7-21 Uhr ca. 6 - 18 Personen 21-7 Uhr 1-2 Personen • Bewohner: EG 32 Plätze, OG 32 Plätze, DG 10 Wohneinheiten von Personal/Fremden • Aktuelle Liste der Bewohner im Büro der Pflegedienstleitung EG, Haupteingang rein, 2. Tür links, am Wandbrett über Schreibtisch • Rauch- und Wärmeabzugsanlagen im DG, Bedienstellen befinden sich in den Fluren und Treppenträumen in EG und OG • Notunterbringung in alter Schule, Kirchgasse 4 	
<p>Brandmeldezentrale/Hauptmelder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Automatische Brandmeldeanlage + Handfeuermelder im gesamten Gebäude, sind zur Feuerwehreinsatzzentrale durchgeschaltet • Brandmeldezentrale befindet sich im KG Feuerwehrrbedienfeld am Hauptzugang, Schieferweg 29 		<p>Hinweise für EZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Feuerwehren der Nachbargemeinden standardmäßig Bereitstellungsraum BR 03 anfahren lassen • Wenn eine der zu alarmierenden Feuerwehren bereits anderweitig gebunden ist, dann Nachbarfeuerwehr Egming aus Landkreis Ebersberg alarmieren 	